

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7626 Pécs, Búza tér 8/a

Kőröshegy Község Önkormányzat
Marczali Tamás Polgármester Úr részére

KŐRÖSHEGY
Petőfi S. u. 71.
8617

El: 2016/2016

Szám	2016.03.19
Iktatószám	381-2/2016/Kh
Alíró	-P
Dátum	2016.03.19

**E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**

7626 Pécs
Búza tér 8/a.
www.eon.hu

T:
F:

Széki Tamás
fejlesztési
területi referens

2016.03.19

Tárgy: Kőröshegy Faluház energiaellátásával és társuló többlet beruházással kapcsolatos hálózati beavatkozás - válasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 381-2/2016/Kh. ügyiratszámú levelükre az alábbi választ adjuk.

A tárgyi energiaellátással kapcsolatos korábbi ajánlatunkban szereplő műszaki tartalom helyett a helyszíni szemlén egyeztetett műszaki megoldásról tájékoztatjuk. A korábbi ajánlatunkban szereplő tartalom és várható költségek a törvényi előírás szerinti legkisebb költség elvét követve került meghatározásra. A jelen javaslatunk gazdasági a 7/2014 MEKH rendelet 15. §-a, üzletszabályzatunk, elosztói szabályzatunk alapján ettől eltérő, többlet hálózati elemek felépítésével számoltak, amelyet a törvény többletköltségek ügyfelünk felé történő átruházása esetén lehetővé tesz.

A legkisebb költség elve alapján a meglévő Faluház 20/400 típusú transzformátorállomásunk részleges átalakítását jelenti, benne a 0,4kV-os elosztószekrény és gép 400kVA-re történő cseréjét illetve a Faluházhoz kapcsolódó fogyasztói csatlakozó átépítését. Az így felsoroltak mindegyike a hálózati engedélyest terhelné.

A helyszíni szemle során egyeztetett műszaki tartalom:

- legkisebb költség elvétől eltérő többletberuházás:
 - 115m 22kV-os közcélú légvezeték elbontása
 - Faluház OTR 20/400 állomás elbontása (kivéve a tartószerkezetet)
 - új 630kVA/400kVA kompakt állomás létesítése, a jelenlegi állomástól kb. 10m-re Ny-i irányban, benne felfűzött rendszerű 22kV-os kapcsolóberendezéssel

Management:
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc
Haraszti Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg 02-10-060025

- 4x15m 0,4kV-os erőátviteli, közvilágítás kábelhálózat létesítése a kompakt állomás és a jelenlegi oszlopállomás tartószerkezete között
- az új állomás és a Faluház között fogyasztói csatlakozó létesítése (lsd. a korábbi ajánlatunkban, ez mindkét esetben megvalósítandó).

A legkisebb költség elvétől eltérő többletberuházás esetén a bekapcsolás várható költségei, amely ügyfelünket terheli:

- csatlakozási alapidj: $(3 \times 250 - 3 \times 25) = 675A$; $675A \times 3600 Ft/A = 2.430.000,-$ HUF + ÁFA (lsd. a korábbi ajánlatunkat, ahol ez a tétel szerepelt)
- a rendeletben szereplő 15. § alapján a hálózati többletberuházás két műszaki megoldás bekerülési költség különbségének 70%-a: 2.728.554,- HUF + ÁFA (költségvetés készítés alapján kiszámolt).

Amennyiben a legkisebb költség elvétől eltérő műszaki tartalmat és várható költségeit elfogadják és vállalják, úgy kérjük szíveskedjenek felénk eljuttatni egy megrendelőt. A megrendeléssel projekt indításra kerül sor, melyet szerződéskötés, csatlakozási díj rendezés, tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés követ. Ezek átfutási ideje kb. 12 hónap.

Minden egyéb kérdésük esetén kérjük forduljanak Székedi Tamás (mobil telefonszám: 30/3783582) hálózatfejlesztéssel foglalkozó munkatársunkhoz.

Üdvözléssel:



Kiss Zsolt



Pinczés Tamás

kiemelt területi üzemeltetési irányító fejlesztési és létesítési irányító
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Székedi Tamás
fejlesztési
területi referens