

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Kaposvári Hálózati Régióközpont

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Hálózati Régióközpont  
hivatalos helyiségében 2011 év 7 hó 20 nap

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: **Zugor Pál**

Egyeztetést kérő társaság részéről: **BÉTA Kft, 8600 Siófok, Gárdonyi u. 14.**

Tárgy: **Kőröshegy, 0111/3 hrsz ingatlan villamos energia ellátása**

Átadott dokumentáció: -

Átvett dokumentáció : **helyszinrajz, terv**

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint  
végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

☐

ÉRINTI

☒

NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

☐

Keresztezés, megközelítés

☐

Átalakítás

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a következő:

☐

Kisnyomás

2 - 2

méter (védelembe helyezve

1 - 1

méter)

☐

Középnomás

4 - 4

méter (védelembe helyezve

2 - 2

méter)

☐

Nagyközép-nyomás

5 - 5

méter (védelembe helyezve

2,5 - 2,5

méter)

### Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 kormányrendelet 19/A §.)

Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes területgazda

neve: **Nyakas Zoltán**

telefonszáma: **30/4748-075**

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Hálózati Régióközpont, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.

Telefon: **82/528 700**, Telefax: **82/528 701**, Üzemirányítás telefonszáma: **80/301 301**

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régióközpont felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

A Btk. 1978. évi IV. törvény 260.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával, vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetett követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A létesítményrongálás és a gáz-energia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetés érvényessége a keltetéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés:

10.  
7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.  
Kaposvári Régió  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
egyeztető

tervező

Azonosító: 1144\_eb\_1

**Zugor Pál**

régiós nyilvántartási referens

oldal: 1 / 2