

Teljesítésigazolás

A közműegyeztetési szolgáltatás elvégzéséről

Egyeztetést kérő **Waterlife Bt.**
Neve/cégnév: **Waterlife Bt.**
Címe/telephelye 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 43.

Egyeztetés tárgya:

"Völgyhíd" kávézó építési engedélyezési tervének közműegyeztetése

Az egyeztetési eljárás díjköteles, a számlát az Opticon Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. I/106.) ezen teljesítésigazolás alapján állítja ki és küldi meg az egyeztetést kérőnek.
A díjat 8 banki napon belül kell megfizetni a számlán feltüntetett számlaszámra.

| | |
|---|-----|
| Óradíjazás: 7.000,-Ft/óra, minimum: ½ óra + ÁFA Minden egyéb tárgyú vagy tömeges egyeztetés esetén. | 1/2 |
| Térképmásolat: 500, -Ft/dm ² + ÁFA Alaptérkép átadása, egyeztetés az általunk biztosított térképről (amennyiben nem hoz magával semmilyen tervet, stb. az egyeztetést kérő. | - |

A tárgyi egyeztetés(ek) díjának összege:

3.500 Ft+ÁFA

Kecskemét, 2012. január 9.


Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 1/6.
Adószám: 11571890-2-03
10918001-0000-0017-91520000

Tóth Nikoletta
Opticon Kft.

Közműnyilatkozat

Kiadva az Opticon Kft. hivatalos helyiségében.

Dátum: 2012. január 9.

Nyilatkozat kérő: **Waterlife Bt.**
8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 43.
Pádár Árpád

Nyilatkozó Opticon Kft. részéről: Tóth Nikoletta

Tárgy: - "Völgyhíd" kávézó építési engedélyezési tervének közműegyeztetése

A beruházó megbízottja bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervét és kérte az Opticon Kft. képviselőjét, hogy az abban feltüntetett közművek elhelyezésére, védelmére vonatkozó előírásait adja meg.

Az Opticon Kft. képviselője megtekintette a tervet és a következő észrevételt teszi:

Nyilvántartásunk alapján a tervezett közművezeték (létesítmény) tervezett vagy működő távközlési célú hálózatunkat:

Nem érinti

Keresztezi

Azzal párhuzamosan halad

Keresztezés, vagy párhuzamos haladás esetén:

A munkálatok megkezdése előtt **10 munkanappal**, írásban kell megrendelni cégunktől a szakfelügyeletet. (6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. I/106.)

Alépítmény, vagy földkábel érintésekor a kereszteződési pontban kutatógödör ásása szükséges és kizárólag kézi földmunka végezhető.

Alépítmény keresztezése esetén a keresztező közmű vezetékén kell védőcsövet elhelyezni, távközlési földkábel keresztezése esetén a távközlő kábelt is védőcsővel kell ellátni.

Légkábel érintésekor a védőtávolságok pontos betartása kötelező! Elektromos – léges keresztezésnél MSZ 151/6-86 betartandó! Mindennemű munkavégzés esetén kérjük a MSZ és az Áramszolgáltató előírások pontos betartását.

Figyelem:

Ez a nyilatkozat hírközlési célú létesítésnél nem pótolja a Nemzeti Hírközlési Hatóság hozzájárulását, és nem jogosít fel távközlési létesítmények bármilyen felhasználására! A szakhatósági hozzájárulást az NHH területileg illetékes igazgatóságáról kell beszerezni. Nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Megjegyzés:

A 0110 hrsz.-ú országos közúton földes optikai nyomvonalunk található. Adószám: 11571890-2-03
10918001-00000017-0152000

 **Opticon KFT.** 7.

Kecskemét, Kisfaludy u. 8. I/6.

Tóth Nikoletta
nyilatkozatot adó