

„BÉTA” Villamosipari és Szolgáltató Kft.

Siófok

Gárdonyi G. u. 14.

8600

Dátum: 2011. augusztus 04.
Iktatószám: UG510000-K-314/2011
Ügyintézőnk: Kovács Barnabás
Telefon: 22/368-130/23277
Fax: 22/368-252

Hiv. szám: BO-06/2011.
Ügyintézőjük: Kocsis Zoltán

Tárgy: Kőröshegy, Külterület 0111/3 hrsz. villamos energia ellátása

A BO-06/2011 tervszámon hozzánk küldött helyszínrajzot átvizsgálva megállapítottuk, hogy a tárgyi 0.4 kV-os kábel keresztezi az FGSZ Zrt. üzemeltetésében levő Mezőszentgyörgy-Lengyeltóti DN 400 nagynyomású gázvezeték, és a vele párhuzamosan haladó bányászati hírközlési kábelt.

A tervezés során az alábbiakat kell figyelembe venni:


- A tervezett 0.4 kV-os kábelt nem fém anyagú védőcsőbe kell helyezni.
- A keresztezést úgy kell megtervezni, hogy a tervezett 0.4 kV-os kábel védőcsőve és a gázvezeték között min. 0,6 m palásttávolság legyen.
- A védőcső túlnyúlása a gázvezetéken min. 5-5 m, a bányászati hírközlési kábelen 2-2 m legyen.
- A szénhidrogén szállító rendszerünk katódos védelemmel van ellátva, ezt kérjük figyelembe venni.
- A vezeték biztonsági övezetében (14-14m) munkát végezni csak üzemünk szakfelügyeletének jelenlétében szabad.
- Amennyiben a keresztezett kábel a keresztezésben nincs védőcsőben, akkor a kábelre hosszában felhasított min. 2 m hosszú PE-T 110 védőcsövet kell felhelyezni. A védőcsövet úgy kell a kábelen elforgatni, hogy a hasíték alulra kerüljön. A védőcső végeinek a munkaárok szélein 1-1 m-re túl kell nyúlniuk. A keresztezés helyére 1 db digitális azonosítóval ellátott SEBA Marker 2500i (narancsszínű) rezgőkört kell tenni. A rezgőkört minden fém tárgytól min. 20 cm-re, és max. 1.5 m mélységben lehet elhelyezni.
- Az 1993. évi XLVIII. sz. a bányászatról szóló törvény 50/A. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szénhidrogén szállító vezeték biztonsági követelményeiről szóló 79/2005. (X.11.) GKM rendelet előírásait, továbbá a törvény végrehajtásáról szóló 57/2008. (III.26.) Korm. Rendelettel módosított 203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet 19/A. §-nak biztonsági övezetre vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Kezelői hozzájárulásunk kiadása végett 2 pld. tervdokumentációt kérünk megküldeni üzemünk részére.

Levelünk mellékleteként megküldjük a gázvezeték nyomvonalát tartalmazó térképmásolatot a keresztezés helyéről.

Tisztelettel:

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT.
Kápolnásnyéki
Földgázszállító Üzem
3.


Tokai-Kiss János
Üzemvezető


Fekete Gábor
Üzemviteli irányító mérnök

Mell: 1 térkép

Kapják: Címzett
Ügyintéző
Irattár

